

令和2年度 森町一般廃棄物最終処分場

12月 維持管理月報

埋立地面積	8,500㎡	汚水調整池容量	2,260㎡
埋立地容積	30,800㎡	目標	BOD 20 mg/l
汚水処理能力	35㎡/日	水質	SS 10 mg/l

項目 日	埋立量内訳					浸出水処理施設											備考
	破碎不燃 (t/日)	脱水污泥 (t/日)	焼却残渣 (t/日)	覆土量 (㎡/日)	流入量 (㎡/日)	放流量 (㎡/日)	浸出水				処理水				残留塩素		
							水温	色相	透視度	pH	水温	色相	透視度	pH			
1(火)						28.4	9.4	茶	5	8.4	10.9	無色	30	7.1	0.2		
2(水)		0.32				30.2	9.9	茶	5	8.4	12.9	無色	30	7.2	0.2		
3(木)	0.55			1.00		27.9	10.8	茶	5	8.4	12.9	無色	30	7.2	0.2		
4(金)						29.2	10.8	茶	5	8.4	13.0	無色	30	7.2	0.2		
5(土)																	
6(日)																	
7(月)					113.9		8.5	茶	5	8.3	12.4	無色	30	7.4	0.2		
8(火)						31.2	8.4	茶	5	8.3	13.2	無色	30	7.3	0.2		
9(水)						33.9	8.8	茶	6	8.1	13.6	無色	30	7.4	0.2		
10(木)	1.39			1.00		35.0	8.9	茶	6	8.2	13.6	無色	30	7.4	0.2		
11(金)	3.96			2.00		30.1	8.9	茶	6	8.3	13.2	無色	30	7.3	0.2		
12(土)																	
13(日)																	
14(月)					132.6		6.4	茶	5	8.2	13.1	無色	30	7.3	0.2		
15(火)						33.0	6.9	茶	5	8.2	13.4	無色	30	7.4	0.2		
16(水)		0.20				34.2	7.2	茶	5	8.4	13.3	無色	30	7.4	0.2		
17(木)		0.20				32.1	7.4	茶	5	8.4	13.5	無色	30	7.4	0.2		
18(金)	0.67			0.50		29.8	7.5	茶	5	8.4	13.3	無色	30	7.4	0.2		
19(土)																	
20(日)																	
21(月)					127.6		3.8	茶	5	8.5	13.1	無色	30	7.4	0.2		
22(火)		0.21				34.8	4.9	茶	5	8.4	13.5	無色	30	7.2	0.2		
23(水)						32.0	6.4	茶	5	8.3	13.3	無色	30	7.3	0.2		
24(木)						31.8	6.6	茶	5	8.3	13.5	無色	30	7.3	0.2		
25(金)	2.15					27.1	6.6	茶	5	8.3	13.6	無色	30	7.3	0.2		
26(土)																	
27(日)																	
28(月)					126.1	2.7											
29(火)	5.92			1.50												施設停止の為計測無し	
30(水)																施設停止の為計測無し	
31(木)																施設停止の為計測無し	
合計	14.64	0.93		6.00	500.2	503.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
平均	2.44	0.23		1.20	125.0	29.6	7.8	-	5	8.3	13.1	-	30	7.3	0.2		
最大	5.92	0.32		2.00	132.6	35.0	10.8	-	6	8.5	13.6	-	30	7.4	0.2		
最小	0.55	0.20		0.50	113.9	2.7	3.8	-	5	8.1	10.9	-	30	7.1	0.2		

水質検査 測定年月日 2020年12月3日	処理施設	pH	SS	BOD	COD	T-N
	放流水	7.2	<1	<0.5	5.1	6.9
	地下水	塩化物イオン濃度		電気伝導率		
		40		87.5		

その他施設の状況	
悪臭の発散状況	無
害虫の発生状況	無
覆土の状況	適
ごみの飛散、流出	無
浸出水の内部貯蔵	無
法面、擁壁等崩壊	無

埋立状況	月計	年計	残余容量	
焼却残渣量 (t)			25,735.69	
中間処理残渣量(t)	15.57	99.96	(前年度末残余)	
埋立ごみ量 (t)	15.57	99.96	25,903.65	
埋立ごみ量 (㎡)	15.57	99.96	覆土%	
覆土量 (㎡)	6.00	68.00	月計	年計
合計埋立容量 (㎡)	21.57	167.96	27.82	40.49

令和2年度 さわら一般廃棄物最終処分場

12月 維持管理月報

埋立地面積	5,400㎡	汚水調整池容量	-
埋立地容積	14,600㎥	目標	BOD 10 mg/l
汚水処理能力	20㎥/日	水質	SS 10 mg/l

項目 日	埋立量内訳					浸出水処理施設											備考
	破碎不燃 (t/日)	脱水污泥 (t/日)	焼却残渣 (t/日)	覆土量 (㎥/日)	流入量 (㎥/日)	放流量 (㎥/日)	浸出水				処理水				残留塩素		
							水温	色相	透視度	pH	水温	色相	透視度	pH			
1(火)					55.0	15.0	11.7	茶	9	7.4	11.2	無色	50	7.1	0.2		
2(水)						16.0	11.4	茶	8	7.4	10.8	無色	50	7.2	0.2		
3(木)						14.0	11.0	茶	8	7.4	10.9	無色	50	7.2	0.2		
4(金)						16.0	11.0	茶	8	7.4	10.9	無色	50	7.2	0.2		
5(土)																	
6(日)																	
7(月)					55.0	45.0	10.6	茶	8	7.4	10.4	無色	50	7.2	0.2		
8(火)					56.0	16.0	10.4	茶	8	7.4	10.3	無色	50	7.1	0.2		
9(水)						3.0										施設停止の為計測無し	
10(木)						9.0	10.3	茶	8	7.4	10.2	無色	50	7.2	0.2		
11(金)						14.0	10.1	茶	8	7.3	10.2	無色	50	7.2	0.2		
12(土)																	
13(日)																	
14(月)					14.0	41.0	9.6	茶	8	7.3	8.7	無色	50	7.1	0.2		
15(火)					69.0	15.0	9.5	茶	9	7.3	9.4	無色	50	7.1	0.2		
16(水)						13.0	9.3	茶	8	7.4	9.4	無色	50	7.2	0.2		
17(木)						13.0	9.0	茶	9	7.3	9.0	無色	50	7.1	0.2		
18(金)					55.0	13.0	8.8	茶	7	7.3	8.8	無色	50	7.1	0.2		
19(土)																	
20(日)																	
21(月)						39.0	8.1	茶	8	7.3	8.0	無色	50	7.1	0.2		
22(火)		0.45			54.0	12.0	8.1	茶	9	7.3	8.1	無色	50	7.1	0.2		
23(水)						16.0	8.6	茶	9	7.4	8.2	無色	50	7.2	0.2		
24(木)						14.0	8.4	茶	8	7.3	8.5	無色	50	7.1	0.2		
25(金)						14.0	8.3	茶	9	7.4	8.2	無色	50	7.1	0.2		
26(土)																	
27(日)																	
28(月)					67.0	47.0	8.1	茶	8	7.4	8.0	無色	50	7.2	0.2		
29(火)						12.0										施設停止の為計測無し	
30(水)					6.0											施設停止の為計測無し	
31(木)																	
合計		0.45			431.0	397.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
平均		0.45			47.9	18.9	9.6		8	7.4	9.4		50	7.1	0.2		
最大		0.45			69.0	47.0	11.7		9	7.4	11.2		50	7.2	0.2		
最小		0.45			6.0	3.0	8.1		7	7.3	8.0		50	7.1	0.2		

水質検査	処理施設	pH	SS	BOD	COD	T-N
	放流水	7.2	1	<0.5	6	7.6
測定年月日 2020年12月3日	地下水	塩化物イオン濃度		電気伝導率		
	上流井戸	9.3		32.2		
	下流井戸	9.3		34.2		

その他施設の状況	
悪臭の発散状況	無
害虫の発生状況	無
覆土の状況	適
ごみの飛散、流出	無
浸出水の内部貯蔵	無
法面、擁壁等崩壊	無

埋立状況	月計	年計	残余容量	
焼却残渣量 (t)			11,858.41	
中間処理残渣量(t)	0.45	109.33	(前年度末残余)	
埋立ごみ量 (t)	0.45	109.33	12,025.74	
埋立ごみ量 (㎥)	0.45	109.33	覆土%	
覆土量 (㎥)		58.00	月計	年計
合計埋立容量 (㎥)	0.45	167.33		34.66