一般廃棄物最終処分場における埋立量及び浸出水、放流水等の状況【令和２年度】

①森町一般廃棄物最終処分場

○　埋立状況

	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	計
埋立ごみ量　（m^3）	14.65	20.18	15.14	9.66	5.93								65.56
覆　土　量　（m^3）	9.50	11.50	10.00	7.00	7.50								45.50
埋　立　容　量　（m^3）	24.15	31.68	25.14	16.66	13.43								111.06

※　前年度末の埋立残余容量　　２５，９０３．６５　m^3

○　浸出水、放流水等の状況

		４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値
浸出水	ｐＨ	8.5	8.5	8.2	8.1	8.1								
	ＢＯＤ又はＣＯＤ(mg/l)													
	ＳＳ(mg/l)													
	窒素含有量(mg/l)													
放流水	ｐＨ	7.2	7.4	7.1	7.2	7.1								
	ＢＯＤ又はＣＯＤ(mg/l)	<0.5	<0.5	1.2	<0.5	<0.5								1.2
		3.0	3.7	5.2	3.9	3.8								5.2
	ＳＳ(mg/l)	<1.0	<1.0	0.7	<1.0	<1.0								0.7
	窒素含有量(mg/l)	7.8	7.8	6.6	4.1	2.0								7.8
地下水	電気伝導率(mS/m)	56.1	52.4	58.8	41.9	49.8								
	塩化物イオン(mg/l)	23.0	21.0	20.0	12.0	17.0								

②さわら一般廃棄物最終処分場

○　埋立状況

	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	計
埋立ごみ量　（m^3）	10.94	12.95	39.31	9.44	9.04								81.68
覆　土　量　（m^3）	7.00	8.00	16.00	5.00	5.00								41.00
埋　立　容　量　（m^3）	17.94	20.95	55.31	14.44	14.04								122.68

※　前年度末の埋立残余容量　　１２，０２５．７４　m^3

○　浸出水、放流水等の状況

		４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	最大値
浸出水	ｐＨ	7.9	8.0	8.1	8.0	7.9								
	ＢＯＤ又はＣＯＤ(mg/l)													
	ＳＳ(mg/l)													
	窒素含有量(mg/l)													
放流水	ｐＨ	7.4	7.7	7.7	7.7	7.6								
	ＢＯＤ又はＣＯＤ(mg/l)	<0.5	<0.5	<1.0	<0.5	<0.5								<0.5
		4.6	3.7	3.0	4.0	3.9								4.6
	ＳＳ(mg/l)	<1.0	5.0	8.0	2.0	<1.0								8.0
	窒素含有量(mg/l)	4.2	5.5	5.3	5.2	5.9								5.9
地下水	電気伝導率【上流】(mS/m)	33.2	30.9	33.9	34.2	32.8								
	電気伝導率【下流】(mS/m)	34.1	30.7	34.8	34.9	33.4								
	塩化物イオン【上流】(mg/l)	9.2	9.7	9.3	9.2	9.3								
	塩化物イオン【下流】(mg/l)	9.3	9.7	9.6	9.3	9.3								