

平成29年度 森町一般廃棄物最終処分場

8月 維持管理月報

埋立地面積	8,500㎡	汚水調整池容量	2,260㎡
埋立地容積	30,800㎡	目標	BOD 20 mg/l
汚水処理能力	35㎡/日	水質	SS 10 mg/l

項目 日	埋立量内訳					浸出水処理施設											備考
	破砕不燃 (t/日)	脱水汚泥 (t/日)	焼却残渣 (t/日)	覆土量 (㎡/日)	流入水量 (㎡/日)	放水量 (㎡/日)	浸出水				処理水				残留塩素		
							水温	色相	透視度	pH	水温	色相	透視度	pH			
1(火)						35.8	20.0	茶	8	7.8	21.0	無色	30	7.2	0.2		
2(水)						35.0	20.2	薄茶	12	7.8	21.1	無色	30	7.1	0.1		
3(木)	0.86			1.00	62.4	33.9	20.3	茶	8	7.8	21.1	無色	30	7.0	0.2		
4(金)					66.1	44.2	20.4	薄茶	14	7.7	21.6	無色	30	7.0	0.2		
5(土)																	
6(日)																	
7(月)						10.9	21.2	茶	6	7.8	21.4	無色	30	7.1	0.1		
8(火)	0.81			1.00		33.4	20.3	茶	8	7.8	21.7	無色	30	7.0	0.1		
9(水)						32.2	20.9	茶	6	7.9	21.6	無色	30	7.2	0.2		
10(木)	1.06			3.00	119.8	29.9	20.1	茶	8	7.9	21.0	無色	30	7.0	0.1		
11(金)																	
12(土)																	
13(日)																	
14(月)					24.4	3.3										施設停止の為、計測無し	
15(火)						5.9	20.2	茶	6	7.9	21.0	無色	30	7.2	0.4		
16(水)		0.26				35.7	19.9	茶	6	8.0	20.6	無色	30	7.1	0.2		
17(木)	0.43	0.26		2.00		22.0	20.6	茶	4	7.8	21.1	無色	30	7.2	0.4		
18(金)					95.2	44.5	19.8	茶	6	7.8	20.2	無色	30	7.4	0.2		
19(土)																	
20(日)																	
21(月)					11.2	1.8										施設停止の為、計測無し	
22(火)																施設停止の為、計測無し	
23(水)																施設停止の為、計測無し	
24(木)						7.9	19.5	茶	4	8.0	21.2	無色	30	7.0	0.1		
25(金)	1.26			2.00		35.3	19.5	茶	6	7.9	21.2	無色	30	7.0	0.2		
26(土)																	
27(日)																	
28(月)						10.6	19.5	茶	8	7.8	21.6	無色	30	7.2	0.2		
29(火)						38.1	19.6	茶	6	8.0	21.2	無色	30	7.2	0.1		
30(水)					108.4	34.7	19.6	茶	6	8.0	20.0	無色	30	7.0	0.1		
31(木)						37.6	20.1	茶	8	7.8	20.0	無色	30	7.2	0.2		
合計	4.42	0.52		9.00	487.5	532.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
平均	0.88	0.26		1.80	69.6	26.6	20.1	-	7	7.9	21.0	-	30	7.1	0.2		
最大	1.26	0.26		3.00	119.8	44.5	21.2	-	14	8.0	21.7	-	30	7.4	0.4		
最小	0.43	0.26		1.00	11.2	1.8	19.5	-	4	7.7	20.0	-	30	7.0	0.1		

水質検査 測定年月日	処理施設	pH	SS	BOD	COD	T-N
	放流水	7.2	1	<0.5	5.9	5.1
	地下水	塩化物イオン濃度		電気伝導率		
		22		62.3		

その他施設の状況	
悪臭の発散状況	無
害虫の発生状況	無
覆土の状況	適
ごみの飛散、流出	無
浸出水の内部貯蔵	無
法面、擁壁等崩壊	無

埋立状況	月計	年計	残余容量	
焼却残渣量 (t)			26,417.77	
中間処理残渣量(t)	4.940	49.39	(前年度末残余)	
埋立ごみ量 (t)	4.940	49.39	26,503.66	
埋立ごみ量 (㎡)	4.940	49.39	覆土%	
覆土量 (㎡)	9.000	36.50	月計	年計
合計埋立容量 (㎡)	13.940	85.890	64.56	42.50

平成29年度 さわら一般廃棄物最終処分場

8月 維持管理月報

埋立地面積	5,400㎡	污水調整池容量	-
埋立地容積	14,600m³	目標	BOD 10 mg/l
污水处理能力	20m³/日	水質	SS 10 mg/l

項目 日	埋立量内訳					浸出水処理施設											備考
	破砕不燃 (t/日)	脱水汚泥 (t/日)	焼却残渣 (t/日)	覆土量 (m³/日)	流入水量 (m³/日)	放流量 (m³/日)	浸出水				処理水				残留塩素		
							水温	色相	透視度	pH	水温	色相	透視度	pH			
1(火)						16.0	19.6	茶	7	7.9	20.6	無色	50	7.9	0.2		
2(水)					20.0	19.0	19.7	茶	7	7.9	20.7	無色	50	7.8	0.2		
3(木)					5.0	18.0	19.7	茶	6	7.9	20.5	無色	50	7.8	0.2		
4(金)					4.0	19.0	19.6	茶	7	7.9	20.1	無色	50	7.9	0.2		
5(土)																	
6(日)																	
7(月)					9.0	54.0	19.9	茶	7	7.9	20.8	無色	50	7.9	0.2		
8(火)					2.0	16.0	19.9	茶	7	7.9	20.7	無色	50	7.8	0.2		
9(水)					3.0	15.0	19.9	茶	7	8.1	20.6	無色	50	7.9	0.2		
10(木)					14.0	15.0	19.8	茶	7	8.1	20.6	無色	50		0.2		
11(金)																	
12(土)																	
13(日)																	
14(月)					78.0	58.0	19.6	茶	7	8.1	20.1	無色	50	7.8	0.2		
15(火)	3.38			3.00	14.0	15.0	19.6	茶	7	8.1	20.1	無色	50	7.8	0.2		
16(水)					9.0	15.0	19.5	茶	7	8.1	20.1	無色	50	7.8	0.2		
17(木)					5.0	15.0	19.5	茶	7	8.1	20.1	無色	50	7.8	0.2		
18(金)					6.0	14.0	19.5	茶	7	7.9	20.1	無色	50	7.8	0.2		
19(土)																	
20(日)																	
21(月)					12.0	43.0	19.6	茶	7	7.8	20.3	無色	50	7.7	0.2		
22(火)					5.0	14.0	19.6	茶	7	7.9	20.3	無色	50	7.8	0.2		
23(水)	3.34			2.00	80.0	15.0	19.7	茶	7	7.8	20.7	無色	50	7.7	0.2		
24(木)					15.0	15.0	19.8	茶	7	7.9	21.5	無色	50	7.7	0.2		
25(金)					27.0	15.0	20.0	薄茶	12	7.7	21.0	無色	50	7.7	0.2		
26(土)																	
27(日)																	
28(月)					34.0	44.0	19.8	茶	9	7.8	20.8	無色	50	7.5	0.2		
29(火)	4.58			3.00	10.0	15.0	19.9	茶	7	7.8	19.9	無色	50	7.4	0.2		
30(水)					8.0	17.0	19.7	茶	7	7.9	20.1	無色	50	7.5	0.2		
31(木)					6.0	17.0	19.7	薄茶	13	7.8	20.2	無色	50	7.7	0.2		
合計	11.30			8.00	366.0	484.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
平均	3.77			2.67	17.4	22.0	19.7		8	7.9	20.5		50	7.7	0.2		
最大	4.58			3.00	80.0	58.0	20.0		13	8.1	21.5		50	7.9	0.2		
最小	3.34			2.00	2.0	14.0	19.5		6	7.7	19.9		50	7.4	0.2		

水質検査	処理施設	pH	SS	BOD	COD	T-N
	放流水	7.9	<1	<0.5	6.5	6.6
測定年月日	地下水	塩化物イオン濃度		電気伝導率		
	上流井戸	10		32.5		
	下流井戸	9.8		33.9		

その他施設の状況	
悪臭の発散状況	無
害虫の発生状況	無
覆土の状況	適
ごみの飛散、流出	無
浸出水の内部貯蔵	無
法面、擁壁等崩壊	無

埋立状況	月計	年計	残余容量	
焼却残渣量 (t)			12,420.10	
中間処理残渣量(t)	11.30	49.89	(前年度末残余)	
埋立ごみ量 (t)	11.30	49.89	12,501.99	
埋立ごみ量 (m³)	11.30	49.89	覆土%	
覆土量 (m³)	8.00	32.00	月計	年計
合計埋立容量 (m³)	19.30	81.89	41.45	39.08