

簡易タンク貯蔵所構造設備明細書

事業の概要		食品加工業			
専用室の構造	壁	延焼のおそれのある外壁	コンクリートブロック	床	コンクリートブロック
		その他の壁	コンクリートブロック	屋根	石綿スレート
	出入口	特定防火戸 (しきい高さ 20 cm)	その他		
タンクの構造、設備	形状	縦置箱型	寸法	高さ 1,100 mm 幅 1,000 mm 奥行 600 mm	
	容量	600 リットル	材質、板厚	SS400 天板、側板、底板 各6mm	
	通気管	無弁通気管	給油、注油設備	ピストル型ノズル 及び3mホース	
タンクの固定方法		基礎に車輪固定用の穴を設け車輪を落し込んで固定			
採光、照明設備		採光については網入りガラス窓 (H0.5m W1.2m) を設置 照明については安全増防爆型蛍光灯2基の設置			
換気、排気の設備		強制排気筒設置 (耐圧防爆型排気ファン付き) 20 cm×30 cmの吸気口 (引火防止網付き)			
消火設備		ABC粉末消火器〇〇型 〇本			
工事請負者住所氏名		森町字〇〇町〇〇番地〇〇 〇〇 (株) 代表取締役 消防 太郎 電話 1234-56-7890			

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。