

森契契 第237号
令和6年11月1日

各位

森町 契約管理課長

入札に対する質問の回答について

このことについて、次のとおり回答します。

記

告示番号	森町告示 第130号 (令和6年10月25日)	
工事(業務)名	森港(本港)岸壁改修工事	
	質 問	回 答
1	設計図面・仮設図面等はあるか。	1 図面データ(別添設計図書)について追加で公表を行います。
2	当該工事の積算は冬期補正を考慮してよろしいか。	2 お見込みのとおり。
3	1次・2次単価表はあるか。	3 ありません。ただし、数量調査表を参照願います。
4	電気防食工法の施工費において、陽極取付の既設鋼矢板の清掃及びケレンが必要ではないか。	4 見積用参考資料を参照の上、積算願います。契約締結後、受注者と協議の上、設計変更します。
5	浚渫工 陸上掘削(水中部)において、ダンプ運搬を計上しているが、水切り場は岸壁背後に配置する設計ではないか。	5 お見込みのとおり。図面データ(別添設計図書)の9ページから11ページまでを参照願います。
6	仮設工 敷鉄板設置・撤去において敷鉄板の運搬費の項目がないのではないか。	6 見積用参考資料を参照の上、積算願います。契約締結後、受注者と協議の上、設計変更します。
7	仮設工 岸壁背後大型土のう製作・設置において、土砂運搬がないのではないか。	7 見積用参考資料を参照の上、積算願います。契約締結後、受注者と協議の上、設計変更します。
8	仮設工 水切り場大型土のう撤去において、土砂運搬が含まれていないのではないか。また、大型土のうの処分費及び運搬費についてもないのではないか。	8 見積用参考資料を参照の上、積算願います。契約締結後、受注者と協議の上、設計変更します。

(契約管理課契約管理係)

工事名:森港(本港)岸壁改修工事