

令和6年　１２　月分		原　　　　　水　　　　　水　　　　　質	
水　　　道　　　名	森町上水道（駒ヶ岳・赤井川地区）	浄　水　場　所	駒ヶ岳浄水場
水　　　源　　　名	折戸川水系精進川	水　源　種　別	表流水　（自然流下）
浄　　　水　　　方　法	薬品沈澱　＋　急速ろ過		
検　査　機　関　名	エア・ウォーター・ラボアンドフーズ（株）　　＋　自己（連続測定分）		

番 号	項　　　目　　　名	基　準　値	最　高　値	最　小　値	平　均　値	測定回数	基準値 1割超 過回数	基準値 7割超 過回数	基準値 超　過 回　数
	〔基準項目〕								
1	一般細菌	100　個/mL　以下			0	1	－	－	－
2	大腸菌	検出されないこと			検出	1	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	0.003　mg/L　以下			0.0002 未満	1	－	－	－
4	水銀及びその化合物	0.0005　mg/L　以下			0.00005 未満	1	－	－	－
5	セレン及びその化合物	0.01　mg/L　以下			0.001 未満	1	－	－	－
6	鉛及びその化合物	0.01　mg/L　以下			0.001 未満	1	－	－	－
7	ヒ素及びその化合物	0.01　mg/L　以下			0.001 未満	1	－	－	－
8	六価クロム化合物	0.02　mg/L　以下			0.001 未満	1	－	－	－
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下			0.004 未満	1	－	－	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01　mg/L　以下			0.001 未満	1	－	－	－
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10　mg/L　以下			0.33	1	－	－	－
12	フッ素及びその化合物	0.8　mg/L　以下			0.05 未満	1	－	－	－
13	ホウ素及びその化合物	1.0　mg/L　以下			0.05 未満	1	－	－	－
14	四塩化炭素	0.002　mg/L　以下			0.0001 未満	1	－	－	－
15	1,4－ジオキサン	0.05　mg/L　以下			0.001 未満	1	－	－	－
16	シス－1,2－ジクロロエチレン及びト ランス－1,2－ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下			0.001 未満	1	－	－	－
17	ジクロロメタン	0.02　mg/L　以下			0.001 未満	1	－	－	－
18	テトラクロロエチレン	0.01　mg/L　以下			0.001 未満	1	－	－	－
19	トリクロロエチレン	0.01　mg/L　以下			0.001 未満	1	－	－	－
20	ベンゼン	0.01　mg/L　以下			0.001 未満	1	－	－	－
21	塩素酸	0.6　　mg/L　以下			－	0	－	－	－
22	クロロ酢酸	0.02　　mg/L　以下			－	0	－	－	－
23	クロロホルム	0.06　mg/L　以下			－	0	－	－	－
24	ジクロロ酢酸	0.03　mg/L　以下			－	0	－	－	－
25	ジブロモクロロメタン	0.1　mg/L　以下			－	0	－	－	－
26	臭素酸	0.01　mg/L　以下			－	0	－	－	－
27	総トリハロメタン	0.1　mg/L　以下			－	0	－	－	－
28	トリクロロ酢酸	0.03　mg/L　以下			－	0	－	－	－
29	プロモジクロロメタン	0.03　mg/L　以下			－	0	－	－	－
30	ブロモホルム	0.09　mg/L　以下			－	0	－	－	－
31	ホルムアルデヒド	0.08　mg/L　以下			－	0	－	－	－
32	亜鉛及びその化合物	1.0　mg/L　以下			0.01 未満	1	－	－	－
33	アルミニウム及びその化合物	0.2　mg/L　以下			0.01	1	－	－	－
34	鉄及びその化合物	0.3　mg/L　以下			0.02	1	－	－	－
35	銅及びその化合物	1.0　mg/L　以下			0.01 未満	1	－	－	－
36	ナトリウム及びその化合物	200　mg/L　以下			6.2	1	－	－	－
37	マンガン及びその化合物	0.05　mg/L　以下			0.002	1	－	－	－
38	塩化物イオン	200　mg/L　以下			6.8	1	－	－	－
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300　mg/L　以下			19	1	－	－	－
40	蒸発残留物	500　mg/L　以下			78	1	－	－	－
41	陰イオン界面活性剤	0.2　mg/L　以下			0.02 未満	1	－	－	－
42	ジェオスミン	0.00001　mg/L　以下			0.000001 未満	1	－	－	－
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001　mg/L　以下			0.000001 未満	1	－	－	－
44	非イオン界面活性剤	0.02　mg/L　以下			0.005 未満	1	－	－	－
45	フェノール類	0.005　mg/L　以下			0.0005 未満	1	－	－	－
46	有機物(TOC)	3.0　mg/L　以下			0.8	1	－	－	－
47	PH　値	5.8　以上　8.6　以下			7.3	1	－	－	－
47	PH　値	5.8　以上　8.6　以下	7.51	7.30	7.41	連　続	－	－	－
48	味	異常でないこと			異常なし	1	－	－	－
49	臭気	異常でないこと			異常なし	1	－	－	－
50	色度	5　　　度　以下			3.4	1	－	－	－
51	濁度	2　　　度　以下			0.2	1	－	－	－
51	濁度　（連続）	0.1　　度　以下	7.5	0.6	0.8	連　続	－	－	－
特	（クリプトストリジウム指標菌）								
	大腸菌	1.8 MPN/100ml 未満			4.5	1			
	嫌気性芽胞菌	検出されないこと			不検出	1			

