

令和7年　9　月分		原　　　水　　　水　　　質		
水　道　名	森町・濁川地区簡易水道事業　（濁川地区簡易水道）	浄　水　場　所	濁川三岱浄水場	
水　源　名	三岱地区・地下水 No.2	水　源　種　別	深井戸水	
浄　水　方　法	前塩素　＋　急速ろ過　（　除鉄　＋　除マンガン　）			
検　査　機　関　名	エア・ウォーター・ラボアンドフーズ（株）　　＋　自己（連続測定分）			

番号	項　　　目　　　名	基　準　値	最　高　値	最　小　値	平　均　値	測定回数	基準値 1割超 過回数	基準値 7割超 過回数	基準値 超　過 回　数
	〔基準項目〕								
1	一般細菌	100　個/mL　以下			—	0	—	—	—
2	大腸菌	検出されないこと			—	0	—	—	—
3	カドミウム及びその化合物	0.003　mg/L　以下			—	0	—	—	—
4	水銀及びその化合物	0.0005　mg/L　以下			—	0	—	—	—
5	セレン及びその化合物	0.01　mg/L　以下			—	0	—	—	—
6	鉛及びその化合物	0.01　mg/L　以下			—	0	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物	0.01　mg/L　以下			—	0	—	—	—
8	六価クロム化合物	0.02　mg/L　以下			—	0	—	—	—
9	亜硝酸態窒素	0.04　mg/L　以下			—	0	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01　mg/L　以下			—	0	—	—	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10　mg/L　以下			—	0	—	—	—
12	フッ素及びその化合物	0.8　mg/L　以下			—	0	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物	1.0　mg/L　以下			—	0	—	—	—
14	四塩化炭素	0.002　mg/L　以下			—	0	—	—	—
15	1,4－ジオキサン	0.05　mg/L　以下			—	0	—	—	—
16	シス－1,2－ジクロロエチレン及び トランス－1,2－ジクロロエチレン	0.04　mg/L　以下			—	0	—	—	—
17	ジクロロメタン	0.02　mg/L　以下			—	0	—	—	—
18	テトラクロロエチレン	0.01　mg/L　以下			—	0	—	—	—
19	トリクロロエチレン	0.01　mg/L　以下			—	0	—	—	—
20	ベンゼン	0.01　mg/L　以下			—	0	—	—	—
21	塩素酸	0.6　mg/L　以下			—	0	—	—	—
22	クロロ酢酸	0.02　mg/L　以下			—	0	—	—	—
23	クロロホルム	0.06　mg/L　以下			—	0	—	—	—
24	ジクロロ酢酸	0.03　mg/L　以下			—	0	—	—	—
25	ジプロモクロロメタン	0.1　mg/L　以下			—	0	—	—	—
26	臭素酸	0.01　mg/L　以下			—	0	—	—	—
27	総トリハロメタン	0.1　mg/L　以下			—	0	—	—	—
28	トリクロロ酢酸	0.03　mg/L　以下			—	0	—	—	—
29	プロモジクロロメタン	0.03　mg/L　以下			—	0	—	—	—
30	ブロモホルム	0.09　mg/L　以下			—	0	—	—	—
31	ホルムアルデヒド	0.08　mg/L　以下			—	0	—	—	—
32	亜鉛及びその化合物	1.0　mg/L　以下			—	0	—	—	—
33	アルミニウム及びその化合物	0.2　mg/L　以下			—	0	—	—	—
34	鉄及びその化合物	0.3　mg/L　以下			1.3	1	—	—	—
35	銅及びその化合物	1.0　mg/L　以下			—	0	—	—	—
36	ナトリウム及びその化合物	200　mg/L　以下			—	0	—	—	—
37	マンガン及びその化合物	0.05　mg/L　以下			0.51	1	—	—	—
38	塩化物イオン	200　mg/L　以下			—	0	—	—	—
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300　mg/L　以下			—	0	—	—	—
40	蒸発残留物	500　mg/L　以下			—	0	—	—	—
41	陰イオン界面活性剤	0.2　mg/L　以下			—	0	—	—	—
42	ジェオスミン	0.00001　mg/L　以下			—	0	—	—	—
43	2－メチルイソボルネオール	0.00001　mg/L　以下			—	0	—	—	—
44	非イオン界面活性剤	0.02　mg/L　以下			—	0	—	—	—
45	フェノール類	0.005　mg/L　以下			—	0	—	—	—
46	有機物(TOC)	3.0　mg/L　以下			—	0	—	—	—
47	PH　値	5.8　以上　8.6　以下			—	0	—	—	—
47	PH　値	5.8　以上　8.6　以下	8.21	5.84	7.07	1	—	—	—
48	味	異常でないこと			—	0	—	—	—
49	臭気	異常でないこと			—	0	—	—	—
50	色度	5　度　以下			—	0	—	—	—
51	濁度	2　度　以下			—	0	—	—	—
51	濁度	2　度　以下	20.0	0	2.2	1	—	—	—
特	(クリプトスポリジウム指標菌)								
	大腸菌	1.8MPN/100mL　以下			—		—	—	—
	嫌気性芽胞菌(ウエルシュ菌)	検出されないこと			—		—	—	—