

令和8年　5　月分		原　　　　　水　　　　　水　　　　　質	
水　　　道　　　名	森町上水道　（駒ヶ岳・赤井川地区）	浄　水　場　所	駒ヶ岳浄水場
水　　　源　　　名	折戸川水系精進川	水　源　種　別	表流水　（自然流下）
浄　　　水　　　方　法	薬品沈澱　＋　急速ろ過		
検　査　機　関　名	エア・ウォーター・ラボアンドフーズ（株）　　＋　自己（連続測定分）		

番 号	項　　　目　　　名	基　準　値	最　高　値	最　小　値	平　均　値	測定回数	基準値 1割超 過回数	基準値 7割超 過回数	基準値 超　過 回　数
	〔基準項目〕								
1	一般細菌	100　個/mL　以下			—	0	—	—	—
2	大腸菌	検出されないこと			—	0	—	—	—
3	カドミウム及びその化合物	0.003　mg/L　以下			—	0	—	—	—
4	水銀及びその化合物	0.0005　mg/L　以下			—	0	—	—	—
5	セレン及びその化合物	0.01　mg/L　以下			—	0	—	—	—
6	鉛及びその化合物	0.01　mg/L　以下			—	0	—	—	—
7	ヒ素及びその化合物	0.01　mg/L　以下			—	0	—	—	—
8	六価クロム化合物	0.02　mg/L　以下			—	0	—	—	—
9	亜硝酸態窒素	0.04　mg/L　以下			—	0	—	—	—
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01　mg/L　以下			—	0	—	—	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10　mg/L　以下			—	0	—	—	—
12	フッ素及びその化合物	0.8　mg/L　以下			—	0	—	—	—
13	ホウ素及びその化合物	1.0　mg/L　以下			—	0	—	—	—
14	四塩化炭素	0.002　mg/L　以下			—	0	—	—	—
15	1,4－ジオキサン	0.05　mg/L　以下			—	0	—	—	—
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04　mg/L　以下			—	0	—	—	—
17	ジクロロメタン	0.02　mg/L　以下			—	0	—	—	—
18	テトラクロロエチレン	0.01　mg/L　以下			—	0	—	—	—
19	トリクロロエチレン	0.01　mg/L　以下			—	0	—	—	—
20	PFAS　及び　PFOS	0.00005　mg/L　以下			—	0	—	—	—
21	ベンゼン	0.01　mg/L　以下			—	0	—	—	—
22	塩素酸	0.6　　mg/L　以下			—	0	—	—	—
23	クロロ酢酸	0.02　　mg/L　以下			—	0	—	—	—
24	クロロホルム	0.06　mg/L　以下			—	0	—	—	—
25	ジクロロ酢酸	0.03　mg/L　以下			—	0	—	—	—
26	ジブロモクロロメタン	0.1　mg/L　以下			—	0	—	—	—
27	臭素酸	0.01　mg/L　以下			—	0	—	—	—
28	総トリハロメタン	0.1　mg/L　以下			—	0	—	—	—
29	トリクロロ酢酸	0.03　mg/L　以下			—	0	—	—	—
30	プロモジクロロメタン	0.03　mg/L　以下			—	0	—	—	—
31	プロモホルム	0.09　mg/L　以下			—	0	—	—	—
32	ホルムアルデヒド	0.08　mg/L　以下			—	0	—	—	—
33	亜鉛及びその化合物	1.0　mg/L　以下			—	0	—	—	—
34	アルミニウム及びその化合物	0.2　mg/L　以下			—	0	—	—	—
35	鉄及びその化合物	0.3　mg/L　以下			—	0	—	—	—
36	銅及びその化合物	1.0　mg/L　以下			—	0	—	—	—
37	ナトリウム及びその化合物	200　mg/L　以下			—	0	—	—	—
38	マンガン及びその化合物	0.05　mg/L　以下			—	0	—	—	—
39	塩化物イオン	200　mg/L　以下			—	0	—	—	—
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300　mg/L　以下			—	0	—	—	—
41	蒸発残留物	500　mg/L　以下			—	0	—	—	—
42	陰イオン界面活性剤	0.2　mg/L　以下			—	0	—	—	—
43	ジェオスミン	0.00001　mg/L　以下			—	0	—	—	—
44	2－メチルイソボルネオール	0.00001　mg/L　以下			—	0	—	—	—
45	非イオン界面活性剤	0.02　mg/L　以下			—	0	—	—	—
46	フェノール類	0.005　mg/L　以下			—	0	—	—	—
47	有機物(TOC)	3.0　mg/L　以下			—	0	—	—	—
48	PH　値	5.8　以上　8.6　以下			—	0	—	—	—
48	PH　値	5.8　以上　8.6　以下	7.44	6.99	7.34	連　続	—	—	—
49	味	異常でないこと			—	0	—	—	—
50	臭気	異常でないこと			—	0	—	—	—
51	色度	5　　度　　以下			—	0	—	—	—
52	濁度	2　　度　　以下			—	0	—	—	—
特	濁度　（連続）	0.1　　度　　以下	36.5	0.3	0.8	連　続	—	—	—
	（クリプトストリジウム指標菌）								
	大腸菌	1.8　MPN/100ml　未満			1.8　未満	1			
	嫌気性芽胞菌	検出されないこと			不検出	1			