令和８年　９　月分

原　　水　　水　　質

水　道　名	森町上水道　(駒ヶ岳・赤井川地区)	浄　水　場　所	駒ヶ岳浄水場
水　源　名	折戸川水系精進川	水　源　種　別	表流水　(自然流下)
浄　水　方　法	薬品沈澱　＋　急速ろ過		
検　査　機　関　名	エア・ウォーター・ラボアンドフーズ（株）　＋　自己　(連続測定分)		

番号	項目名	基準値	最高値	最小値	平均値	測定回数	基準値1割超過回数	基準値7割超過回数	基準値超過回数
	〔基準項目〕								
1	一般細菌	100　個/mL 以下			－	0	－	－	－
2	大腸菌	検出されないこと			－	0	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下			－	0	－	－	－
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下			－	0	－	－	－
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下			－	0	－	－	－
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下			－	0	－	－	－
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下			－	0	－	－	－
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下			－	0	－	－	－
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下			－	0	－	－	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下			－	0	－	－	－
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下			－	0	－	－	－
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下			－	0	－	－	－
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下			－	0	－	－	－
14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下			－	0	－	－	－
15	1,4－ジオキサン	0.05 mg/L 以下			－	0	－	－	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下			－	0	－	－	－
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下			－	0	－	－	－
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下			－	0	－	－	－
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下			－	0	－	－	－
20	PFAS 及び PFOS	0.00005 mg/L 以下			－	0	－	－	－
21	ベンゼン	0.01 mg/L 以下			－	0	－	－	－
22	塩素酸	0.6　mg/L 以下			－	0	－	－	－
23	クロロ酢酸	0.02　mg/L 以下			－	0	－	－	－
24	クロロホルム	0.06 mg/L 以下			－	0	－	－	－
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下			－	0	－	－	－
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下			－	0	－	－	－
27	臭素酸	0.01 mg/L 以下			－	0	－	－	－
28	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下			－	0	－	－	－
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下			－	0	－	－	－
30	プロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下			－	0	－	－	－
31	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下			－	0	－	－	－
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下			－	0	－	－	－
33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下			－	0	－	－	－
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下			－	0	－	－	－
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下			0.05	1	－	－	－
36	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下			－	0	－	－	－
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下			－	0	－	－	－
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下			0.006	1	－	－	－
39	塩化物イオン	200 mg/L 以下			－	0	－	－	－
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L 以下			－	0	－	－	－
41	蒸発残留物	500 mg/L 以下			－	0	－	－	－
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下			－	0	－	－	－
43	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下			－	0	－	－	－
44	2－メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下			－	0	－	－	－
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下			－	0	－	－	－
46	フェノール類	0.005 mg/L 以下			－	0	－	－	－
47	有機物(TOC)	3.0 mg/L 以下			－	0	－	－	－
48	PH 値	5.8 以上　8.6 以下			－	0	－	－	－
48	PH 値	5.8 以上　8.6 以下	7.42	7.06	7.33	連　続	－	－	－
49	味	異常でないこと			－	0	－	－	－
50	臭気	異常でないこと			－	0	－	－	－
51	色度	5　　度　以下			－	0	－	－	－
52	濁度	2　　度　以下			－	0	－	－	－
特	濁度　(連続)	0.1　度　以下	31.8	0.3	0.7	連　続	－	－	－
	(クリプトストリジウム指標菌)				不検出				
	大腸菌	1.8 MPN/100ml 未満			79	1			
	嫌気性芽胞菌	検出されないこと			不検出	1			