

(表)

給油取扱所構造設備明細書

事業の概要	自動車燃料の給油販売及びこれに伴うサービス業務						
敷地面積	1,000 m ²						
給油空地	間口 25.0 m ² 奥行 10.0 m ²						
注油空地	有 (容器詰替・移動貯蔵タンクに注入) ・ 無						
空地の舗装	コンクリート ・ その他 (舗装材料を記入)						
建築物の給油取扱所の用に供する部分の構造	階 数		建 築 面 積		水 平 投 影 面 積		
	2 階		250.0 m ²		125.0 m ²		
	壁	柱	床	は り	屋 根	窓	出入口
	コンクリートブロック	鉄骨	コンクリート	鉄骨	折板	アルミサッシ (網入りガラス)	自動閉鎖式 防火設備
建築物の一部に給油取扱所を設ける場合の建築物の構造	階 数	延べ面積	建築面積	壁	柱	床	は り
	階	m ²	m ²				
上階の有無 (給油取扱所以外)	有 (用途) ・ 無 (有の場合、屋根又はひさしの有無 有 (m) ・ 無)						
建築物の用途別面積	項 目 用 途	床又は壁で区画された部分の 1 階 の 床 面 積		床又は壁で区画された部分 (係員のみが出入りするものを除く。)の 床面積 (2階以上を含む。)			
	第 1 号	130 m ²					
	第 2 号	20 m ²		20 m ²			
	第 3 号	35 m ²		35 m ²			
	第 4 号	65 m ²					
	第 5 号	m ²					
	第 6 号	m ²		m ²			
	計	250 m ²		130 m ²			
周囲の塀又は壁	構造等	コンクリートブロック塀		高 さ	2.0 m		
	はめごろし戸の有無	有 (網入りガラス・その他 ())					無

(裏)

固定給油設備等	項目	型式	数	道路境界線からの間隔	敷地境界線からの間隔
	設備				
	固定給油設備	〇〇式 〇〇型 〇〇式 〇〇型	1 基 2 基	8.0 m	8.0 m
	固定注油設備	〇〇式 〇〇型	1 基	4.0 m	2.0 m
固定給油設備以外の給油設備		給油配管及び（ホース機器・給油ホース車（台））・給油タンク車			
附随設備の概要		自動洗車機×1、POS1式、オートリフタ×1、マット洗い機×1、タイヤチェンジャー×1、クリーナー×1、コンプレッサー×1等			
電気設備		電気工作物に係る法令の規定による			
消火設備		ABC粉末消火器〇〇型 〇本			
警報設備		加入電話			
避難設備					
事務所等その他火気使用設備		冬期事務所において石油ストーブ、湯沸場において瞬間湯沸器			
滞留防止措置		地盤面を高くし傾斜を設ける措置 その他（ ）			
流出防止措置		排水溝及び油分離装置を設ける措置 その他（ ）			
タンク設備		専用タンク	SF 二重殻タンク 10 kℓ×5基	可燃性蒸気回収設備	有 ・ 無
		廃油タンク等		簡易タンク	
工事請負者住所氏名		森町字〇〇町〇〇番地〇〇 〇〇（株） 代表取締役 消防 太郎 電話 1234-56-7890			

備考	1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 2 建築物の一部に給油取扱所を設ける場合の建築物の構造の欄は、該当する場合のみ記入すること。 3 建築物の用途別面積の欄中「用途」とは、第25条の4第1項各号又は第27条の3第3項各号に定める用途をいう。 4 専用タンク、廃油タンク等又は簡易タンクにあつては、構造設備明細書（様式第4のホ又は様式第4のへ）を添付すること。
----	--