

道の駅つど〜る・プラザ・さわら送水ポンプ取替工事 仕様書

この仕様書は、業務の概要を示すものであるが、本書に記載されていない事項であっても現場の状況に応じ、軽微な業務で森町が必要と認める業務については、受注金額の範囲内で実施するものとする。

- 1 業務期間については、契約締結の翌日から180日間までとする。
- 2 取替工事を行うポンプについては、汲み上げポンプ及び圧送ポンプとする。
なお、詳細は下記のとおり。
- 3 この仕様書に記載のない事項については協議すること。

仕様

(汲み上げポンプ取替)

項目	数量
深井戸水中ポンプ USN2-505-3.7 (同等品)	1 台
井戸蓋ユニットバルブセット標準付属品	1 式
白鋼管 SGP 白 50A (32m 程度)	8 本
白鋼管用管接手	1 式
ポンプ運搬撤去廃材運搬等	1 式
電気工事費	1 式

(圧送ポンプ取替)

項目	数量
加圧給水装置 KFE40P2.2 特注仕様	1 台
鉄管継手 PT コネクター40-50A	1 式
保温修繕	8 本
試運転調整	1 式
ポンプ運搬撤去廃材運搬等	1 式
電気工事費	1 式